



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Амурской области УНД и ПР**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Завитинскому и Октябрьскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Октябрьский район с. Екатеринославка ул. Новая, 24, т. 8 9145937382**

(указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона)

### Предписание

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
№3/1/1

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

"Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Аленушка»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности  
профилактической работы по Завитинскому и Октябрьскому районам УНДиПР ГУ М  
России по Амурской области Гольц П.К. от «16» февраля 2018 года № 3, ст. 6 Федеральн  
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 по 21 марта 21  
года проведена плановая проверка:

государственным инспектором Завитинского и Октябрьского районов по пожарному надз

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) и

Диких Екатериной Евгеньевной, Муниципального дошкольного образовательного

бюджетного учреждения "Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Аленушка»

пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправлен

по адресу: Амурская область Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Комсомольская,

совместно с: заведующей МДОБУ «ДС № 4 с. Екатеринославка «Аленушка» Воробье

Натальей Владимировной и ответственной за пожарную безопасность в учрежде

Чернышовой Ольгой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожари  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарн  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отка (по. выг. нен (ук. ыва
-------	--	--	--	-----------------------------

1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (далее ППР в РФ)	п. 2, раздел 18 ППР в РФ	01.08.18	есть только в полном виде)
2.	Поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара размещены не в соответствии с местом размещения, указанным в планах	п. 7 ППР в РФ	01.08.18	
3.	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, наблюдаются регулярные ложные сработки. Гарантийные сроки эксплуатации нарушены (более 5 лет). Сигнализация нуждается в полной замене. (п. 61 ППР в РФ)	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.18	
4.	На объекте отсутствуют необходимые для противопожарного инструктажа - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 с изменениями, вступившими в силу в январе 2018 года	п. 13 Приказа МЧС РФ № 645	01.08.18	
5.	На объекте (на вахте) отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также о действиях персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п. 12, п. 64 ППР в РФ	01.08.18	
6.	Эксплуатируется электророзетка в подготовительной группе 2 этажа с повреждениями корпуса, плохо закреплена к стене, видны провода	п. 42 «б» ППР в РФ	01.08.18	
7.	Руководитель учреждения не обеспечил наличие специального журнала произвольной формы, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (есть только журнал эксплуатационных паспортов)	п. 478 ППР в РФ; раздел 4.3 свода Правил СП 9.13130.2009	01.08.18	
8.	Руководитель организации не в полной мере осуществляет меры пожарной безопасности (действия по обеспечению пожарной безопасности), а именно – в плане мероприятий	п. 4.3.7, п. 4.3.14, раздел 4.4 табл. 1 свода Правил СП 9.13130.2009; Федеральный	01.08.18	

<p>по пожарной безопасности за 2017-2018 учебный год нет отметок о выполнении плана (проведении мероприятий) с конкретными датами выполнения мероприятий (а не плюсами) в соответствии с намеченными сроками. В плане неверно указаны виды планируемых инструктажей – внеплановый вместо целевого (в связи с организацией новогодних утренников). На год не запланирована ни одна ежегодная проверка огнетушителей, хотя в соответствии с законом должен проводиться выборочный ежегодный технический осмотр порошковых огнетушителей во время которого специальными организациями, осуществляющими обслуживание огнетушителей, производится выборочное вскрытие огнетушителей (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), проверяются основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка</p>	<p>закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Приказ МЧС РФ № 645</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Завитинского и Октябрьского районов  
по пожарному надзору Диких Е.Е.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



21 марта 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору